

■ Δήλωση για θέση εκτός λειτουργίας πυροσβεστικών μέσων



■ Δήλωση για επαναφορά σε λειτουργία πυροσβεστικών μέσων

Προς την ασφαλιστική εταιρεία μέσω του ενδεχόμενου διαμεσολαβητή

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος:

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

Με το παρόν δηλώνεται ότι

- Το σύστημα καταιονισμού / sprinkler Το σύστημα πυρόσβεσης με αφρό Το τοπικό σύστημα πυρόσβεσης τύπου:
- Το τοπικό σύστημα πυρόσβεσης με αέριο (τύπο αερίου) Το σύστημα ψεκασμού νερού Το σύστημα εκνέφωσης νερού
- Το σύστημα ανίχνευσης / πυρόσβεσης σπινθήρων Το σύστημα πυρανίχνευσης Το σύστημα πυρόσβεσης ξηράς σκόνης
- Το σύστημα περιορισμού οξυγόνου
-

θα τεθεί εκτός λειτουργίας στις /..... /..... με εκτιμώμενη περίοδο ωρών / ημερών

είναι εκτός λειτουργίας από τις /..... /..... και η επαναφορά του στην κατάσταση λειτουργίας εκτιμάται ότι θα γίνει εντός ωρών w/ ημερών.

ετέθη σε λειτουργία στις /..... /..... και ώρα: Το σύστημα μείωσης οξυγόνου θα φθάσει στην προκαθορισμένη τιμή μείωσης στο %
στις /..... /..... και ώρα:

Λόγος για την θέση εκτός λειτουργίας :

- Αλλαγή / επέκταση Συντήρηση Επισκευή Βλάβη Άλλος

Περιοχή που επηρεάζεται από το πιο πάνω σύστημα (παρακαλώ αναφέρατε κλάδο σπρίνκλερ, εμβαδόν κτηρίου, αριθμό κεφαλών, κλπ)

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης κατά την θέση εκτός λειτουργίας του συστήματος :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Παραγωγικές διαδικασίες αυξημένου κινδύνου φωτιάς έχουν ανασταλεί | <input type="checkbox"/> Οι παραγγελθείσες εργασίες γίνονται χωρίς διακοπή |
| <input type="checkbox"/> Απαγόρευση εκτέλεσης θερμών εργασιών | <input type="checkbox"/> Η περιοχή που επηρεάζεται από το σύστημα διατηρείται όσο το δυνατό μικρότερη |
| <input type="checkbox"/> Σήμανση σε κλειστές βαλβίδες | <input type="checkbox"/> Πόρτες πυρασφαλείας και πυροφραγμοί αγωγών διατηρούνται κλειστά |
| <input type="checkbox"/> Ορίσθηκε υπεύθυνος για την άμεση λειτουργία αντλιών νερού και άνοιγμα κεντρικών βαλβίδων παροχής σε περίπτωση φωτιάς | <input type="checkbox"/> Κατάλληλα εναλλακτικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία |
| <input type="checkbox"/> Απαγόρευση καπνίσματος στην περιοχή που καλύπτεται από το σύστημα | <input type="checkbox"/> Καθορισμός ατόμων πυροσβεστικής ομάδας για την περιοχή |
| <input type="checkbox"/> Ειδοποίηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας | <input type="checkbox"/> Πυροσβεστικοί κρουνοί και φωλιές είναι υπό πίεση, έτοιμοι για άμεση χρήση |
| <input type="checkbox"/> Ειδοποίηση Ομάδας Πυρόσβεσης | <input type="checkbox"/> Άλλα: |
| <input type="checkbox"/> Προσωρινοί διαχωρισμοί και παρόμοια είδη είναι διαθέσιμα άμεσα | |

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία /υπογραφή:

Επιπρόσθετα μέτρα κατά την επαναφορά του συστήματος:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Οπλισμοί, διακόπτες σε λειτουργική ετοιμότητα ελέγχονται και όπου είναι αναγκαίο κλειδώνονται – ασφαλίζονται στην ανοικτή θέση | <input type="checkbox"/> Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων (ομάδα πυροπροστασίας, εργαζόμενοι, πυροσβεστική υπηρεσία, ασφαλιστικές εταιρείες – ασφαλιστικός μεσίτης) |
| <input type="checkbox"/> Οι σωληνώσεις έχουν ξεπλυθεί μετά την εκτέλεση των εργασιών | <input type="checkbox"/> Το σύστημα συναγερμού – ειδοποίησης του συστήματος ετέθη σε λειτουργία και το κέντρο λήψεως σημάτων ειδοποιήθηκε |
| <input type="checkbox"/> Δοκιμή πίεσης πραγματοποιήθηκε | <input type="checkbox"/> Η πλήρης λειτουργία του συστήματος επιβεβαιώθηκε με έγγραφο από την εξωτερική εταιρεία εργολαβίας ή το τμήμα εταιρείας που εκτέλεσε τις εργασίες επί του συστήματος |
| <input type="checkbox"/> Προειδοποιητικές πινακίδες – σήματα για την εκτός λειτουργίας κατάσταση συστήματος έχουν αφαιρεθεί | <input type="checkbox"/> Οι εργασίες έχουν καταχωρηθεί στο εγχειρίδιο λειτουργίας |
| | <input type="checkbox"/> Άλλος: |

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία /υπογραφή:

Περισσότερες εξηγήσεις και παραδείγματα μέτρων προστασίας αναφέρονται στις οδηγίες Risk Engineering Guidelines με τίτλο "Impairment of fire protection systems"