

Tűzgyújtási engedély



Lfd. Nr.:

Kivitelező (cég vagy egység):

Telephely (cég, épület, emelet, szoba):

Lángvágó / Acetilén hegesztő Sarokkösztörű Kösztörű Olvasztás / zsurgítás hőlégfúvóval Munka a tetőn

Megrendelés: kivitelezője:

Munka kezdete: tervezett befejezés: Tényleges befejezés:

Maximális érvényesség: 1 műszak

Veszély esetén hívható szám:

Legközelebbi telefon/vészriasztó gomb:

A munka megkezdése előtt szükséges intézkedések

Tárgy	Tevékenység	Követ.*	Megf.**
Munkaterület	A veszélyzóna megbecslése, a terület megjelölése, körbekerítése, (egy legalább 10 méteres körben, acél rács járőfelület biztosítása)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Biztonsági előírások a munkahelyi vezetőnél	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minden éghető anyag eltávolítása (gázok, folyadékok, szilárd anyagok)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vagy azok letakarása nem-éghető panelekkel, takarókkal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Csővek/tartályok/edények tisztítása-mosása. A nyílások, csatlakozások, repedések bezárása/eltakarása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A munkaeszközök biztonságosságának ellenőrzése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oltó berendezések/ eszközök biztosítása	<input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Porral oltó <input type="checkbox"/> Hab <input type="checkbox"/> Víz fecskendő <input type="checkbox"/> Fali tűzcsap, nyomás alatti fecskendő a munkaterületen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Üzem technológia	Amennyiben a tűzjelző berendezések ki vannak kapcsolva, értesíteni kell a tűzoltóságot. Alternatív védelmi intézkedést kell találni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tűzjelző berendezés	A tűzjelző berendezés kezelési instrukciói	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Más		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A munkavégzés alatt betartandó szabályok

Tárgy	Tevékenység	Követ.*	Megf.**
Tűzjelzés -megfigyelés	Folyamatos megfigyelése a veszélyeztetett területnek, munkaszünet alatt is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megszakítások	A munkát végző személynek biztosítania kell a berendezéseket (szelepeket elzárni a gáz tartályokon, elektromos berendezéseket elkülöníteni).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A munka elvégzése után szükséges intézkedések

Tárgy	Tevékenység	Követ.*	Megf.**
Munkaterület	Minden berendezés eltávolítása a munkaterületről	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A burkolatok biztonságos visszaszerelése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tűzjelző berendezés	A tűzjelző visszakapcsolása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A tűzoltóság értesítése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkaterület megfigyelése	A munka elvégzése után legalább 30 percig a munkaterületet meg kell figyelni (a tűzoltó berendezések a munkaterületen kell legyenek).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Négy órán keresztül, 30 percenként a munkaterület ellenőrzése (a tűzoltó berendezések a munkaterületen kell legyenek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mobil tűzjelző készülékek (amennyiben szükségesek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munka befejezése (a felügyelet után)	A munkaterület elzárását lebontani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A tűzoltó berendezések leszerelése és azok eredeti helyére való visszaillesztése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bármilyen incidens dokumentálása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Munkavégzési engedély

Felek	Tevékenység	Név (nyomatott betűvel)	Óra / dátum	Aláírás
Munkahelyi vezető	A fenti intézkedések elegendőek bármilyen veszély elhárítására melyek előfordulhatnak			
Kivitelező	A munka csak akkor kezdhető, ha a szükséges tűzvédelmi intézkedések megtörténtek és a tűzjelző (megfigyelő személy) jelen van			
	A felsorolt intézkedések ismerete			
Tűzjelző-megfigyelő	Elsajátította a felsorolt intézkedéseket			

A munka elvégzése után a munkaterület visszaadása

Felek	Tevékenység	Név (nyomatott betűvel)	Óra / dátum	Aláírás
Kivitelező	Az intézkedések megtörténtek			
Tűzjelző-megfigyelő	Az intézkedések megtörténtek			
Munkahelyi vezető	A felsorolt intézkedések megtörténtek és a tűzjelző berendezéseket visszaillesztették			

További magyarázatok és példák a védelmi intézkedésekre a HDI "Hot Work" Risk Engineering Guideline dokumentumában

*Követelmény ** Megfelelő