



Checklist: Maatregelen bij een bedrijfsstilstand

Maatregelen	Uitgevoerd		Opmerkingen
	Ja	Nee	
Algemene informatie:			
Welk deel van het bedrijf wordt stilgelegd? (locatie, gebouw, deel van het gebouw, systemen, machines)?			
Hoe lang zal het bovenstaande bedrijfsdeel vermoedelijk worden stilgelegd?			
Bescherming tegen brandstichting, inbraak en vandalisme:			
Is het terrein volledig omheind?	☐	☐	
Zijn alle gebouwen/zones voldoende beveiligd tegen ongewenst bezoek, bijv. door het plaatsen van sloten die geschikt zijn voor het risico alsook deur- en raambeveiliging?	☐	☐	
Worden sloten, deuren en ramen op regelmatige tijdstippen gecontroleerd op schade en indien nodig onmiddellijk hersteld?	☐	☐	
Is er een inbraakalarmsystemen voorzien (zo ja, geef dan een korte beschrijving)?	☐	☐	
Is er permanent toezicht op de site?	☐	☐	
Werd het concept van de site monitoring door bewakers gecoördineerd met HDI met betrekking tot de mankracht, aantal rondes en inhoud van de bewakingsrondes?	☐	☐	
Worden de veiligheidsrelevante ruimtes, de buitenzijde van het gebouw en de omheining dagelijks (minstens om de 2 dagen) gecontroleerd?	☐	☐	
Is de site inclusief de omheining, eventuele buitenopslagruimtes en de buitenzijde van het gebouw 24 uur per dag en 7 dagen per week verlicht? (Alternatief: verlichtingssysteem gestuurd door bewegingsdetectie-alarmen).	☐	☐	
Beperken van de ontstekingsbronnen:			
Is er tijdens de bedrijfsstilstand een rookverbod van kracht op het hele terrein?	☐	☐	
Zijn mobiele elektrische apparaten (koffiemachines, waterkokers, koelkasten, verplaatsbare kachels) van het elektriciteitsnet losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen?	☐	☐	
Zijn er zones elektrisch geïsoleerd? (Zo ja, welke zones?) Opmerking: Veiligheidsrelevante apparatuur/systemen zoals brandbeveiligingssystemen of noodverlichtingssystemen mogen niet worden beïnvloed door elektrische isolatie.	☐	☐	
De operationele elektrische apparaten/systemen moeten nog steeds worden geïnspecteerd, door een competent persoon, volgens de lokale en HDI-voorschriften.	☐	☐	
Schoonmaak/minimaliseren van operationele brandlast:			
Worden alle relevante productiefaciliteiten en -ruimtes grondig gereinigd voor de bedrijfsstilstand?	☐	☐	
Worden productie installaties volledig stilgelegd en gereinigd?	☐	☐	
Wordt onnodige brandlast, zoals verpakkingen die in de nabije toekomst niet nodig zijn en brandbare grondstoffen en basismaterialen (vast/vloeibaar of gasvormig), verwijderd uit/verminderd in de productie- en opslagruimten vóór de bedrijfsstilstand?	☐	☐	Vermindering in %: _____
Wordt de voorraad brandbare afgewerkte/ half afgewerkte producten zoveel als mogelijk beperkt?	☐	☐	Vermindering in %: _____
Wordt buitenopslag van brandbare materialen verwijderd? (als preventie tegen brandstichting)	☐	☐	
Zijn brandbare materialen op een afstand van 20 m van gebouwen en 10 m van de buitengrens van de site opgeslagen.	☐	☐	

Maatregelen	Uitgevoerd		Opmerkingen
	Ja	Nee	
Worden water, vloeistoffen, smeer- en hydraulische olie uit machines en installaties verwijderd als maatregel ter bescherming tegen brand en vorst, indien dit vanuit operationeel/technisch oogpunt kan worden gerechtvaardigd?	☐	☐	
Worden machines en systemen tegen corrosie beschermd door smering of door beschermkappen aan te brengen en wordt dit regelmatig gecontroleerd?	☐	☐	

Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot brandbeveiligingsapparatuur:

Is de verzekeraar op de hoogte gesteld van de buitendienststelling van brandbeveiligings-systemen als dit in uitzonderlijke gevallen voor korte termijn nodig is? Worden in dat geval de maatregelen met betrekking tot de brandbeveiliging gecoördineerd met de verzekeraar?	☐	☐	
Worden onderhouds-, revisie- en herstelwerkzaamheden aan brandbeveiligingsinstallaties (brandmeldinstallatie, vaste brandbeveiligingsinstallaties, brandbeveiligingspoorten, etc.) op regelmatige basis uitgevoerd door eigen personeel, gespecialiseerde bedrijven, door deskundigen volgens technische voorschriften?	☐	☐	
Wordt de alarmdoormelding van brandbeveiligingssystemen aangepast aan de mogelijk gewijzigde personeelssituatie op de site?	☐	☐	
Is het gewaarborgd dat in gebieden met natte sprinklersystemen de temperatuur in het gebouw niet onder +5°C daalt en dat er voldoende bescherming tegen bevriezing wordt geboden door andere maatregelen, bijv. door redundante verwarmingssystemen?	☐	☐	
Zijn alle brandwerende poorten en deuren gesloten tijdens de bedrijfsstilstand?	☐	☐	

Veiligheidsmaatregelen voor gebouwen en technische installaties:

Worden de voertuigen zodanig op het terrein geparkeerd zodat ze geen brandgevaar vormen voor het gebouw, bijvoorbeeld in gesprinklerde delen of buiten op een afstand van ten minste 10 meter van de gebouwen? Opmerking: Er moet rekening worden gehouden met de plaatselijke bouwvoorschriften of de wettelijke voorschriften voor garages.	☐	☐	
Zijn alle leidingen en systemen die water bevatten (verwarmings-, proces- en bluswater) beschermd tegen vorst of wordt een veilige en gecontroleerde verwarming van de gebouwen gegarandeerd?	☐	☐	
Is de gastoevoer van alle gasverbruikende installaties die niet in bedrijf zijn tijdens de bedrijfsstilstand afgesloten aan de hoofdafsluiters?	☐	☐	

Andere organisatorische maatregelen:

Worden er bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden? Wordt de vuurvergunningsprocedure toegepast?	☐	☐	
Worden de alarmplannen regelmatig bijgewerkt, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuwe telefoonnummers en andere gewijzigde situaties.	☐	☐	
Worden daartoe aangewezen medewerkers 48 uur van tevoren via de lokale informatie-systemen over natuurrampen geïnformeerd om veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld in het geval van voorspelde stormen of zware regenval?	☐	☐	
Is het veiligheidspersoneel opgeleid om met de aanwezige brandgevaarlijke situaties om te gaan en om de alarmsystemen en brandbeveiligingssystemen te bedienen?	☐	☐	
Is de bedrijfsstilstand gemeld aan de verzekeraar?	☐	☐	
Opmerkingen:			

Plaats, datum

Handtekening (optioneel)

De experts van de lokale HDI branch en HDI Risk Consulting helpen u graag met bijkomende informatie en zijn bereikbaar via hrc.be@hdi.global.